



TS EN ISO
9001:2015

T.C.
İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ
Sağlık Kültür Ve Spor Daire Başkanlığı



KAPALI YÜZME HAVUZU GÜNLÜK BAKIM FORMU

Form No:

Yayın Tarihi:

Rev No/Tarih:

Sayfa 1 / 1

KAZAN DAİRESİ

1.	Pompa kontrol panosunda arıza var mı?	Arıza yok	<input type="checkbox"/>	Arıza var	<input type="checkbox"/>
2.	Kazan çalışıyor mu?	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Çalışmıyor	<input type="checkbox"/>
3.	Hidrofor çalışıyor mu?	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Çalışmıyor	<input type="checkbox"/>
4.	Su deposu dolumu?	Seviye uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun değil	<input type="checkbox"/>
5.	Yangın hidroforunda arıza var mı?	Arıza yok	<input type="checkbox"/>	Arıza var	<input type="checkbox"/>
6.	Havuzun ve denge tankının su seviyeleri	Uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun değil	<input type="checkbox"/>
7.	Giderlerin kontrolü	Tıkanma yok	<input type="checkbox"/>	Tıkanma var	<input type="checkbox"/>

FİLTRE DAİRESİ

1.	Dozaj pompaları kontrolü	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Çalışmıyor	<input type="checkbox"/>
2.	Su devir daim pompalarının kontrolü	Çalışıyor	<input type="checkbox"/>	Çalışmıyor	<input type="checkbox"/>
3.	Filtre basınçlarının kontrolü	Normal	<input type="checkbox"/>	Yüksek	<input type="checkbox"/>
4.	Vana ve çekvalflerin kontrolü	Arıza yok	<input type="checkbox"/>	Arıza var	<input type="checkbox"/>
5.	Borularda çatlak/sızıntı kontrolü	Yok	<input type="checkbox"/>	Var	<input type="checkbox"/>
6.	Ph tankı su seviyesi	Seviye uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun değil	<input type="checkbox"/>
7.	Klor tankı su seviyesi	Seviye uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun değil	<input type="checkbox"/>
8.	Yosun önleyici seviyesi miktarı	Seviye uygun	<input type="checkbox"/>	Uygun değil	<input type="checkbox"/>

HAVUZ GENEL KONTROL

1.	Yangın tüpü var mı?	Yok	<input type="checkbox"/>	Var	<input type="checkbox"/>
2.	Havuz ayak suyu temizliği	Temiz	<input type="checkbox"/>	Temiz Değil	<input type="checkbox"/>
3.	Temizlik robotu çalışıyor mu?	Arıza yok	<input type="checkbox"/>	Arıza var	<input type="checkbox"/>
4.	Havuz içinde yabancı madde var mı?	Yok	<input type="checkbox"/>	Var	<input type="checkbox"/>
5.	Havuz suyu görünümü	Berrak	<input type="checkbox"/>	Bulanık	<input type="checkbox"/>

HAVUZ SUYU PH, KLOR VE SICAKLIK ÖLÇÜMLERİ

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI 15 Aralık 2011 Tarihli Yönetmelik uyarınca ön görülen sınır değerler	Sabah	Öğle	Akşam
Ph 6,5-7,8 ppm			
Serbest klor 1-1,5 mg/L			
Bağlı klor 0-0,2 mg/L			
Su Sıcaklık 26-28 °C			
Toplam Alkalinite 30-180 mg/L			
Ortam Sıcaklık 28-32 °C			

Sorumlu Havuz Suyu Operatörü

Adı Soyadı:

İmza:

TARİH

...../...../.....

AÇIKLAMALAR

Doküman No: FR/SKS/73 Yayın Tarihi: 5.03.2024 Revizyon No/Tarihi: 00/...

5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu çerçevesinde, bu DEB elektronik imza ile imzalanarak yayımlanmış olup, güncelliği elektronik ortamda "İKÇÜ Kalite Doküman Yönetim Sistemi (KDYS)" üzerinden takip edilmelidir.